



Zestaw gniazd nr 1 n/t np elektromet nr kat 942014 bez gniazda siłowego

Zestaw gniazd nr 2 n/t np elektromet nr kat 942014 bez gniazda siłowego

Opis odbioru	Zasilanie z istn. Rozdzielnicy żeliwnej	Kontrola napięcia	ośw.korytaż mały obwód 3	zasilanie zestawów gniazd
Moc (kW)			0,684	2,0
Numer obwodu			1	2



Zestaw gniazd nr 1 i 2 n/t np elektromet nr kat 942014 bez gniazda siłowego widok skala 1:10

Zestaw gniazd montować nad rurociągami na wys około 1,5m



TABLICA ROZDZIELCZA TB1
(obudowa RN 1x12 IP65)
WIDOK skala 1:10

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN

GENERALNY PROJEKTANT:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALATOR Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
tel/fax(0-41)368-16-50
e-mail: biuro@instalator.kielce.pl

Instalator

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

ADRES INWESTYCJI:
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU WEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I ELEKTRYCZNYMI

FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	NR PROJEKTU:	02/2013
BRANŻA	ELEKTRYCZNA TOM III		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH CZ.1	DATA: 07.2013 SKALA: 1:20	NR RYSUNKU E03

	AUTORZY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. Bożena Komerska	KL-160/87 KL-154/92	
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Madej	160/85	
WSPÓŁPRACA			
SPRAWDZIŁ	inż. Sławomir Skrobisz	SWK/0138/ POOE/06	