

WSZYSTKIE RUROCIĄGI PROWADZONE ZE SPADKIEM 0,3%

PRZEWODY ZAPASOWE (AWARYJNE)

+ PRZEWODY ZASADNICZE (DOCELOWE)

LEGENDA:

RURY (ODCINKI):

2xcoØ250/400 - rura stalowa bez szwu, prelizolowana Ø 250/400mm; Dzig=273,0/6,3 mm,
2xcoØ125/225 - rura stalowa bez szwu, prelizolowana Ø 125/225mm; Dzig=136,7/4,0 mm,
2xcoØ65/140 - rura stalowa bez szwu, prelizolowana Ø 65/140mm; Dzig=76,1/3,2 mm,
- projektowane przewody ciepłownicze zasilające
- projektowane przewody ciepłownicze powrotne
- istniejące do demontażu przewody ciepłownicze zasilające
- istniejące do dmontażu przewody ciepłownicze powrotne

KOLANA:

K1a, K1b - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 250/400mm; Dzig=273,0/6,3 mm, o kącie 90° i długości ramion 1000/2000 mm,
K2a - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 125/225mm; Dzig=136,7/4,0 mm o kącie 90° i długości ramion 750/1650mm,
K2b - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 125/225mm; Dzig=139,7/4,0 mm o kącie 90° i długości ramion 750/1300mm,
K3a, K3b - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 125/225mm; Dzig=139,7/4,0 mm o kącie 90° i długości ramion 750/1200mm,
K4a, K4b - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 125/225mm; Dzig=136,7/4,0 mm o kącie 90° i długości ramion 750/750mm,
K5a, K5b - kolano stalowe bez szwu, prelizolowane Ø 125/225mm; Dzig=136,7/4,0 mm o kącie 90° i długości ramion 750/700mm,

TRÓJNIKI:

T1a, T2a, T3a, T4a, T5a - trójnik stalowy prelizolowany, wzrostowy redukcyjny DN250/125mm o długości przewodu głównego BL=1200mm oraz odgałęzienia BL2=850mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm sklerowany odgałęzieniem do góry,
T1b, T2b, T3b, T4b, T5b - trójnik stalowy prelizolowany, prosty redukcyjny DN250/125mm o długości przewodu głównego BL1=1200mm oraz odgałęzienia BL2=800mm
T6a, T6b, T7a, T7b - trójnik stalowy prelizolowany, prosty redukcyjny DN125/65mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=700mm
T8a - trójnik stalowy prelizolowany, prosty równoprzelotowy DN125/125mm o długości przewodu głównego BL1=1200mm oraz odgałęzienia BL2=1050mm
T8b - trójnik stalowy prelizolowany, prosty równoprzelotowy DN125/125mm o długości przewodu głównego BL1=1200mm oraz odgałęzienia BL2=700mm
T10a, T12a, T14a - trójnik stalowy prelizolowany, prosty równoprzelotowy DN65/65mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=725mm
T10b, T12b, T14b - trójnik stalowy prelizolowany, prosty równoprzelotowy DN65/65mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=970mm
T9a, T11a, T13a, T15a - trójnik stalowy prelizolowany, wzrostowy redukcyjny DN125/65mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=727mm, oraz różnicy wysokości h=70 mm sklerowany odgałęzieniem do góry,
T9b, T11b, T13b, T15b - trójnik stalowy prelizolowany, prosty redukcyjny DN125/65mm o długości przewodu głównego BL1=1000mm oraz odgałęzienia BL2=720mm

PUNKTY STAŁE:

PS250 - punkt stały żebrowy dla przewodu stalowego DN 250 mm - według PW konstrukcji
PS125/1, PS125/2, PS125/3, - punkt stały żebrowy dla przewodu stalowego DN 125 mm - według PW konstrukcji
PS65 - punkt stały żebrowy dla przewodu stalowego DN 65 mm - według PW konstrukcj

PODPORY:

- układ systemowych podpór przesuwnych - według PW konstrukcji

KOMPENSATORY:

KM250 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowego DN 250 mm
KM125 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowego DN 125 mm
KM65 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowego DN 65 mm

MUFY I POKRYWY KOŃCOWE:

- pokrywa końcowa (DN 300/450, 250/400, 125/225 i 65/140 mm)
- mufa termokurczliwa kompletna (Ø 450, Ø 400, Ø 225, Ø 140 mm), sieciowana radiacyjnie

STUDZIENKA ZAWOROWA Z WYPOSAŻENIEM:

SZ - studzienka zaworowa z rury betonowej o średnicy 1400 mm, wysokości 1365 mm z włazem typu C250, z fundamentem o wysokości 700 mm,
wyposażona w: Z1, Z2, - zawory odcinające prelizolowane o średnicy DN300/450mm i długości 1400mm

GENERALNY PROJEKTANT:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALATOR Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
tel/fax(0-41)368-16-50
e-mail: biuro@instalator.kielce.pl

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

ADRES INWESTYCJI:
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU WEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I ELEKTRYCZNYMI

FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	NR PROJEKTU: 02/2013
BRANŻA	SANITARNA TOM I	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT MONTAŻOWY PRZEWODÓW ZAPASOWYCH I ZASADNICZYCH	DATA: 07.2013; SKALA: 1:25; NR RYSUNKU: S02

	AUTORZY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. Bożena Komerska	KL-160/87 KL-154/92	
PROJEKTANT	mgr inż. Bożena Komerska mgr inż. Adrianna Michalska	KL-160/87 KL-154/92 KL-126/2002	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Renata Łach	SWK/0041/POOS/09	