

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ŚLIMACZYNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM MECZ - TN

LEGENDA:

- ŚLAMPA ŚWIETLÓWKOWA HERMETYCZNA Z KLOSZEM Z POLIWĘGLANU 1x36W IP65
- AW ŚLAMPA ŚWIETLÓWKOWA HERMETYCZNA Z KLOSZEM Z POLIWĘGLANU 1x36W IP65 z modułem awaryjnym 2h
- TB ALINKIET AWARYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY NA CIEMNO KOMP. 8W IP55 Z PIKTOGRAMEM WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- ⊗ – PRZYCISK n/t podświetlony IP44

OGÓLNOE PRZEPISY: PRAWO BUDOWLANE	
INSTALATOR s. c. ul. Wojewódzka 26/19 22-312 Hrubieszów tel. 84 6962 ... e-mail: instal@wp.pl	Instalator
INWESTOR:	
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 WARSZAWA, UL. SZZYMNA BANACHA 1A	
OBIEKT:	
02-097 WARSZAWA, UL. SZZYMNA BANACHA 1A	
MODERNIZACJA STREJACZEGO RUROCIĄGU WEWNĘTRZNEJ SIECI CZYNNOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAMACZYCZAMI POŻAROWYMI ORAZ ZMIANA ZASILANIA	
TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA:
BRANŻA: ELEKTRYCZNA TOM III	02/2013
NAZWA RYSUNKU: PLAN OTWIERCZNA I GNIAZD WTYCZKOWYCH CZ.1	SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: E01
AUTOR:	DATA: NR UPRAWN. PODPIS
SPRAWDZ.: mgr inż. Bożena Kanarska	01.04.09
	01.04.09
RECEPTOR: mgr inż. Jan Bodej	01.04.09
DEPOTNO:	
OPRACA: inż. Sławomir Sendrau	DATA: 01.04.09