


- UWAGI:**

 - 1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
 - 2) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia ppoż.
 - 3) Wyrzutnie złokalizować na dachu z zachowaniem odległości wymaganych przez W.T. i zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych
 - 4) Niewykorzystane istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić i oznaczyć na dokumentacji powykonawczej
 - 5) Dla wykorzystywanych kanałów istniejących należy przeprowadzić ekspertyzę kominiarską oraz wykonać rękawy naddciśnieniowe
 - 6) Elementy nawiewne i wylwienne łączyć z kanałami instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem przewodów elastycznych izolowanych typu flex
 - 7) Kanały tłoczne okrągłe za wentylatorami kanałowymi wykonać jako kanały typu Tube.
 - 8) Czujnik ciśnienia odniesienia dla regulatorów VAV proponuje się zlokalizować w pom. magazynów czystych.
 - 9) Przed regulacją instalacji wentylacji pom. czystych należy dokładnie sprawdzić i uszczelnić wszystkie przejścia instalacyjne w obrębie pomieszczeń o podwyższonym ciśnieniu.

Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

 <div> TOMASZ MACH ul. Słomińskiego 19/118 00-195 Warszawa tel. 22 652-26-50, 602-357-111 </div>	
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	SANITARNA
ZAKRES	RZUT PIWNIC Instalacja wentylacji
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Raczkowski upr. proj. nr MAZ/0418/PBOS/12
PODPIS:	
DATA: 20.04.2018	
SKALA: 1:50	
NR RYS:	
WM01	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Wieluński upr. proj. nr MAZ/0103/PWBOS/16
STR. NR	