




- 1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
- 2) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia pożo.
- 3) Wytrzućnie zlokalizować na dachu z zachowaniem odległości wymaganych przez W.T. i zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych
- 4) Niewykorzystane istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić i oznaczyć na dokumentacji powykonawczej
- 5) Dla wykorzystywanych kanałów istniejących należy przeprowadzić ekspertyzę kominarską oraz wykonać rękawy nadciśnieniowe
- 6) Elementy nawłowne i wywiewne łączyć z kanalanami instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem przewodów elastycznych izolowanych typu flex
- 7) Kanały tłoczne okrągłe za wentylatorami kanalowymi wykonać jako kanały typu Tube.
- 8) Czujnik ciśnienia odniesienia dla regulatorów VAV proponuje się zlokalizować w pom. magazynowym czystych.
- 9) Przed regulacją instalacji wentylacji pom. czystych należy dokładnie sprawdzić i uszczelnić wszystkie przejścia instalacyjne w obrębie pomieszczeń o podwyższonym ciśnieniu.

Uzyszte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy wariantów materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorce jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

		TOMASZ MACH ul. Słomińskiego 19/118 00-195 Warszawa tel. 22 652-26-50, 602-357-111	
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Zakaźny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa		
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH		
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
ZAKRES	Rzuty instalacji wentylacji- demontaże		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Raczkowski upr. proj. nr MAZ/0418/POOS/12	PODPIS:	DATA: 20.04.2018
			NR RYS.: <b>WM05</b>
SPRAWDZIK	mgr inż. Marcin Wieluński upr. proj. nr MAZ/0103/PWBS/16		STR. NR