



LEGENDA:

- PCV Ø110 — ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PCV Ø110 — PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- R — REWIZJA
- 1 — PION INST. KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ
- UMYWALKA
- ZLEWOZMYWAK
- MISKA USTĘPOWA
- BRODZIK

UWAGI:

1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
2) Montaż instalcji wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur.
3) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia ppoż.
4) Oznaczone istniejące piony przeznaczone do demontau i odtworzenia ze średnicą zgodną z rysunkiem. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych- przewidziec konieczność rozkucia i odtworzenia ścian
5) Nieopisane nowoprojektowane odcinki wykonać z rur PEXc/AL./PE o średnicy dzxg=20x2,25

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA INST. WODY CYRKULACYJNEJ RURY PP PN20 STABI
- ISTNIEJĄCA INST. WODY CIEPŁEJ RURY PP PN20 STABI
- ISTNIEJĄCA INST. WODY ZIMNEJ RURY PP PN10
- PROJEKTOWANA INST. WODY CIEPŁEJ RURY PEXc/AL./PE
- PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ RURY PEXc/AL./PE
- PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ RURY PEXc/AL./PE
- ZAWORY ODCINAJĄCE ŚREDNICE WEDŁUG TABELI PONIŻEJ

Średnica rury	Średnica zaworu
ø 20	DN15
ø 20	DN15
ø 25	DN20
ø 32	DN25
ø 40	DN32

- BEZDOTYKOWA BATERIA UMYWALKOWA
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
- PS — PUNKT STAŁY

Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemó odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19/118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNCH
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	SANITARNA
ZAKRES	RZUT PARTERU Schemat instalacji wod-kan

		PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Raczkowski upr. proj. nr MAZ/0418/POOS/12		20.04.2018	---
			NR RYS.:	WK03
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Wieluński upr. proj. nr MAZ/0103/PWBS/16		STR. NR	