



<div>LEGENDA:</div> <div><div><div></div></div><div>ISTNIEJĄCA INST. WODY CYRKULACYJNEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>RURY PP PN20 STABI</div></div> <div><div><div></div></div><div>ISTNIEJĄCA INST. WODY CIEPŁEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>RURY PP PN20 STABI</div></div> <div><div><div></div></div><div>ISTNIEJĄCA INST. WODY ZIMNEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>RURY PP PN10</div></div> <div><div><div></div></div><div>PROJEKTOWANA INST. WODY CIEPŁEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>RURY PEXc/AL/PE</div></div> <div><div><div></div></div><div>PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>RURY PEXc/AL/PE</div></div> <div><div><div></div></div><div>ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SKROPLIN</div></div> <div><div><div></div></div><div>PIONY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ</div></div> <div><div><div></div></div><div>BEZDOTYKOWA BATERIA UMYWALKOWA</div></div> <div><div><div>1</div></div><div></div></div>			
<div>UWAGI:</div> <div><div>1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.</div><div>2) Montaż instalacji wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur.</div><div>3) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowić oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia ppz.</div><div>4) Oznaczone istniejące piony przeznaczone do demontażu i odtworzenia ze średnicą zgodną z rysunkiem.</div><div>5) Nieopisane nomoprojektowane odcinki wykonać z rur PEXc/AL/PE o średnicy dżyg=20x2,25</div></div>			
<div>Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych.</div>			
<div><div><div><div><div><div></div><div>WYRS</div></div><div><div>pracownia architektoniczna</div><div>tel. 22 652-26-50, 602-357-111</div></div></div><div><div><div>TOMASZ MACH</div><div>ul. Słomińskiego 19/118</div><div>00-195 Warszawa</div></div></div></div></div></div>			
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa		
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH		
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A.1.7U-Z/U-N)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
ZAKRES	RZUT PARTERU Instalacje wod-kan		
		PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Rączkowski upr. proj. nr MAZ/0418/POOS/12		20.04.2018
		NR RYS.:	1:100
			WK02
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Wieluński upr. proj. nr MAZ/0103/PWBS/16		STR. NR