



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, 27.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na **dostawę filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych – 2 pakiety**  
Postępowanie znak DZP.262.52.2017

W związku z wpływieniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Pakiet 2**

1) Proszę o podanie w jakiej ramie mają być filtry w poszczególnych pozycjach.

**Odpowiedź**

**Rodzaj ramy zgodnie z oznaczeniem w tabeli**

Załącznik NR2		
LP	Opis przedmiotu zamówienia - filtr TYP	Rama
1.	610x305x78 H-13	MDF
2.	610x610x150 H-13	MDF
3.	H-13 Camfil CitySorb-610x305x150	MDF
4.	H13 MDSA 915x762x78	MDF
5.	915x610x80 EU-13	MDF
6.	610x610x80 H-14 uszczelka silikonowa ciekła	Al.
7.	H-13 Camfil CitySorb-457x457x78	MDF
8.	305x610x292 H-13	MDF
9.	915x610x150 H-13	MDF
10.	762x762x78 H-13	MDF
11.	405x405x150 EU-13	MDF
12.	1220x610x65 EU-13	Al.
13.	592x592x292 Citysorb z węglem	tworzywo
14.	592x287x292 Citysorb z węglem	tworzywo

W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Beata Kiełkowska