

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	599-15-02

Warszawa, 12.03.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont pomieszczeń Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii piętro V blok D.**

Postępowanie znak DZP.262.26.2018

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści medyczne ścienne jednostki - panele nadłóżkowe o wymiarach wys. 240mm, gł. 110mm? Proponowany wymiar nieznacznie różni się od wymaganego, a jego wymiar nie ma negatywnego wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści panele nadłóżkowe z oświetleniem ogólnym 2x39W oraz zachowaniem mocy wymaganego oświetlenia miejscowego 1x24W? Oferowana moc oświetlenia zapewnia 300 lx na łóżko pacjenta.

Odpowiedź 2


Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie w rozdz. IV pkt. 7 w brzmieniu:

„ Zamawiający informuje, że w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.”

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Beata Kierzkowska