



APTEKA
POMIESZCZENIA POWIĄZANE FUNKCJONALNIE:

01. SKŁAD PORZĄDKOWY WYWL. WYN.ŁOWA	2,93m ²	18. MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZYCH PCV	28,04m ²
02. MAG. LEKÓW GOTOWYCH ŚL. ODBIORCZA PCV	8,73m ²	19. MAGAZYN PLYNÓW INFUZyjnych PCV	13,85m ²
03. PRACOWNIA ASEPTYCZNA CYTOST. PCV ANTYELEKTR.	43,71m ²	20. WC PERSONELU WYWL. WYN.ŁOWA	3,64m ²
04. ŚL.ŁUZA CZYSTA PCV ANTYELEKTR.	3,64m ²	21. ŚL.ŁUZA BRUDNA PCV ANTYELEKTR.	3,32m ²
05. ŚL.ŁUZA BRUDNA PCV ANTYELEKTR.	4,54m ²	22. ŚL.ŁUZA CZYSTA PCV ANTYELEKTR.	2,67m ²
06. W.S. / WC PERSONELU WYWL. WYN.ŁOWA	4,28m ²	23. ZŁA RECEPTURA JALOWA PCV ANTYELEKTR.	14,29m ²
07. KOMUNIKACJA PCV	22,59m ²	24. ZŁA RECEPTURA OGÓLNA PCV	13,14m ²
08. POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PCV	11,39m ²	25. ZMYWALNIA / STERYLIZACJA PCV	13,22m ²
09. POKÓJ NADZORU PCV	15,09m ²	26. KOMUNIKACJA PCV	29,03m ²
10. POKÓJ NADZORU PCV	16,11m ²		
11. POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PCV	11,95m ²		
12. KOMUNIKACJA PCV	19,08m ²		
13. ŚL.ŁUZA CZYSTA PCV ANTYELEKTR.	3,64m ²		
14. ŚL.ŁUZA BRUDNA PCV ANTYELEKTR.	4,19m ²		
15. PRACOWNIA ZWIĘNIENIA POZAJEŁT. PCV ANTYELEKTR.	29,45m ²		
16. MAG. LEKU GOTOWEGO ŚL. ODBIORCZA PCV	6,81m ²		
17. SKŁAD PORZĄDKOWY WYWL. WYN.ŁOWA	2,39m ²		

- czujka multisensorowa
- wskaźnik zadziałania
- ręczny ostrzegacz pożaru
- moduł BX-O1
- moduł BX-REL4
- moduł BX-O2I4
- sygnalizator akustyczny
- zasilacz 24V
- puszka połączeniowa PIP
- kłapa ppoż w kanale wentylacyjnym
- kabel YnTKSYekw 1x2x0.8
- kabel PH90 (HDGs/HTKSH)



TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19/118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa				
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĘ LEKÓW CYTOTATYCZNYCH				
ADRES	ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA	NISKOPRĄDOWA				
ZAKRES	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU RZUT FRAGMENTU PARTERU				
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojtek	NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA: 18.04.2018	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ				NR RYS.:	03
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej <small>w spec. elektrycznej, bez ograniczeń</small>	MAZ/0302/PWOE/04		STR. NR	