



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	599-15-02
--------------------	-----------

Warszawa, 04.10.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety**”

Postępowanie znak **DZP.262.135.2018**

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o przesłanie rzutu/podkładu instalacji gazów medycznych obecnie użytkowanych w Klinice Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz miejsca gdzie ma być wpięcie nowej modernizowanej instalacji.

Odpowiedź 1

Szpital nie posiada rzutów/podkładów instalacji gazów medycznych. Istniejące instalacje na remontowanym odcinku w całości są do demontażu. Podłączenie nowej instalacji będzie na wysokości osi nr 13. Wykonane instalacje będą rozliczane szczegółowym kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający zamawia wraz z montażem 6 szt. panela medycznego pojedynczego poziomego na sale wzmoczonego nadzoru sześcioro łóżkową nr 435 o specyfikacji str. 10 PF-U zad. 1

Odpowiedź 2

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami PFU, a kosztorysami nakładczymi dotyczącymi jednostek zaopatrzenia medycznego (paneli medycznych) Zamawiający podaje w aktualnie obowiązującym załączniku nr 5 do Formularza Oferty ostateczny opis i ilości jednostek zaopatrzenia medycznego pionowego i poziomego. W związku z powyższym w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty w pozycjach kosztorysowych 143 i 144 należy uwzględnić dane podane w ww. załączniku.

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do Formularza Oferty.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający zamawia wraz z montażem 4 szt. panela medycznego pojedynczego poziomego dla sal 1 osobowych nr 430, 432, 441, 444 o specyfikacji str. 11 PF-U zad 1.

Odpowiedź 3

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 4

Proszę o określenie czy Zamawiający zamawia z montażem panele medyczne pionowe zgodnie ilością i specyfikacją w przedmiarze zał. 5 str. 48 i 49 do modernizacji w instalacji Gazów Medycznych?

Odpowiedź 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 5

Proszę o określenie czy nadrzędny jest przedmiar prac w instalacji gazów medycznych od str. 39 do str. 53 czy zapisy PF-U?

Odpowiedź 5

Nadrzędny jest przedmiar.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Lukasz Radwański